cmcmanufatticemento.com

Sede e unità produttiva

T +39 035 99 11 89
Via Gorizia, 3, 24040 Madone (BG)

Filiale e unità produttiva

T +39 039 65 19 91
Via Talete, 2 - 20864 Agrate B.za (MB)

Fosse Imhoff 29 abitanti equivalenti DN 1500



Principio di funzionamento

Vasche settiche tipo Imboff costituite da elementi componibili di sezione circolare, realizzati in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza con finitura industriale, progettate e realizzate in conformita con quanto previsto nella delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04/02/1977 (G.U. 21-02-1977, n. 48, Supplemento ordinario).

Le vasche settiche tipo imboff sono destinate al convogliamento di liquami biologici provenienti esclusivamente da scarichi civili; le acque bianche non vanno convogliate nella fossa biologica. Gli scarichi provenienti da lavatrici o lavastoviglie, cucine in genere, vanno pretrattati attraverso vasche separa-grassi.

Il panorama normativo di riferimento per le fosse imboff è inquadrato dalla seguente legislazione:

- D.lgs. 152/06 (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e sue modifiche;
- Legge Regionale n. 26 (B.U.R. Lombardia - n. 51 del 16/12/2003) e sue modifiche;
- Regolamento Regionale n. 3/2006 (B.U.R. Lombardia n. 13 del 27/03/2006);
- Deliberazione Giunta Regionale n. 2244/2006 (B.U.R. Lombardia - n. 15 del 13/04/2006);
- Deliberazione Giunta Regionale n. 2557/2006 (B.U.R. Lombardia n. 22 del 29/05/2006);
- Raccomandazione Europea 2001/331/UE (G.U.C.E. del 15 dicembre 2001 L331/79);
- Deliberazione Giunta Regionale n.8/2318 (B.U.R. Lombardia - n. 16 del 20/04/2006);
- Circolare n°5 del 16 aprile 2009 (B.U.R. Lombardia - n. 17 del 27/04/2009);
- UNIEN 12566-1:2016 (e sue modifiche) Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT-Fosse settiche prefabbricate.

Sedimentazione va riferito alle ore di punta, con minimo di tre ore di detenzione; anche il fango si ridurra di conseguenza.

Il liquame grezzo entra con continuita, mentre quello chiarificato esce; l'estrazione del fango e della crosta superficiale avviene periodicamente da una a quattro volte l'anno.

Buona parte del fango asportato potra essere essiccato all'aria e usato come concime, interrato o portato ad altro idoneo smaltimento, mentre l'altra porzione restera come innesto per il fango che si depositera successivamente (nota: all'avvio dell'impianto la vasca dovra essere riempita d'acqua).

Il vantaggio di questo sistema e che il refluo finale ha un contenuto batterico ridotto ed e piu facilmente trattabile con sistemi naturali; si tratta comunque di una depurazione primaria in grado di ridurre la carica batterica del liquido in ingresso del 30-35%; percio, all'uscita non puo comunque essere immesso in corsi d'acqua superficiali, ma dev'essere smaltito su suolo o sottosuolo attraverso vari sistemi (subirrigazione, pozzi assorbenti, fitodepurazione).

- 1 g.e. ogni 7 persone.

Scuole:

- 1 s.e. ogni 10 posti banco.

Cinema, Stadi e Teatri:

- 1 g.e. ogni 30 posti.

Le fosse Imboff sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango, in modo da permettere l'attraversamento del liquame biologico in ingresso nel primo scomparto, dove avviene i processo fisico di sedimentazione; la raccolta del fango avverra nel secondo scomparto sottostante, dove avviene il processo biologico di digestione; l'uscita del liquame chiarificato è di tipo continuo, così come l'entrata.

La parte centrale della vaschs, cosi come l'uscita e l'entrata, dovranno essere rese accessibili dall'alto a mezzo di un apposito vano nel coperchio, per poter ispezionare i tubi di entrata e uscita e la camera centrale e per permettere l'estrazione del fango secondo le prescrizione legislative.

Per l'eliminazione dei gas biologici provenienti dalla fossa è auspicabile prevedere un tubo di areazione che potra essere prolungato fino al tetto dell'edificio.

Nel dimensionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4-6 ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole, si consigliano valori piu elevati. Occorre poi considerare un incremento della capacità per persona per le sostanze galleggianti.

Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40-50 litri per abitante equivalente. Per il compartimento del fango si hanno 100-120 litri per abitante equivalente, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole e consigliabile adottare 180-200 litri per abitante equivalente, con una estrazione all'anno.

In ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacita non dovrebbe essere inferiore a 250-300 litri complessivi (così ripartite: 180-200 digestione, 70-100 sedimentazione). Per scuole, uffici e officine, il compartimento di.

Calcolo abitanti equivalenti (indicazioni)

Al fine di dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui domestici e/o assimilati, occorre determinare innanzitutto il numero di abitanti equivalenti (A.E.), che per convenzione si possono definire come di seguito riportato:

Casa di civile abitazione:

- 1 g.e. per camera da letto con superficie fino a 14 mq;
- 2 g.e. per camera da letto con superficie superiore a 14 mq.

Albergo o complesso ricettivo:

Come per le case di civili abitazione, aggiungendo 1 g.e. ogni qualvolta la superficie di una stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq.

Fabbriche e laboratori artigianali:

- 1 g.e. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.

Ditte e uffici commerciali:

- 1 g.e. ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attivita.

Ristoranti e trattorie:

- 1 s.e. ogni 3 posti (massima capacità ricettiva delle sale da pranzo 1,20 mq per persona).

Bar, Circoli e Club:

Tipologia costruttiva

L'incastro tra i vari elementi componibili, in corrispondenza del quale andra predisposta un'idonea sigillatura, del tipo "a bicchiere". Ogni elemento e corredato dalla relativa soletta di chiusura munita di fori di ispezione, posti rispettivamente in corrispondenza dello scomparto di entrata-uscita e della camera centrale, per permettere le operazioni di pulizia e svuotamento.


Gli elementi componibili sono realizzati mediante tecnologie che consentono il confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto,


impermeabile e dotato di elevata durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104. Il mix design del conglomerato cementizio utilizzato nel processo produttivo è studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:


- A seconda delle temperature interne ed ambientali, vengono impiegati cementi ad alta resistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;
- Viene impiegata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e, grazie all'ausilio di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2, si è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con acqua di impasto conforme alla UNI EN 1008;
- Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali, in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, sono suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell'aggregato < 14 dello spessore del manufatto.

A completare la dotazione del sistema si possono impiegare sistemi di sollevamento in sicurezza marcati CE, per i quali si rimanda alla sezione specifica. Il nostro staff e inoltre a completa disposizione della clientela per approfondimenti tecnici e soluzioni su misura.

Gli utenti registrati hanno accesso ad ulteriori documentazioni quali: schede di sicurezza e di posa in opera, relazioni di calcolo strutturale ed altro ancora.










TABELLA DIMENSIONALE N°1

Codice	Elementi	Misure int. [mm]	Misure est. [mm]	Sp. pareti [mm]	Sp. fondo [mm]	Altezza est. [mm]	Altezza int. [mm]
		A	C	E	F	H	H1
00460-00461	Fossa completa	1500	1650	75	70	3100/3150	-
-	Elemento di base	1500	1650	75	70	700	630
-	Elemento prolunga	1500	1650	75	-	700	700
-	Elemento di arrivo	1500	1650	75	-	900	900
00623	Coperchio pedonale	-	1650	-	-	100	-
00633	Coperchio carrabile	-	1650	-	-	150	-

TABELLA DIMENSIONALE N°2

Codice	Elementi	Descrizione impronte e tappo coperchi [mm]					
		E	Tipologia	I	U	Tipologia	L
00460-00461	Fossa completa	-	-	-	-	-	-
-	Elemento di base	-	-	-	-	-	-
-	Elemento prolunga	-	-	-	-	-	-
-	Elemento di arrivo	160	Entrata	240	160	Uscita	260
00623	Coperchio pedonale	-	Tappi n. 2	200	-	Tappo	400
00633	Coperchio carrabile	-	Tappi n. 2	200	-	Tappo	400

TABELLA DIMENSIONALE N°3

Codice	Elementi	Abitanti equivalenti	Capacità litri			Peso kg
			Sedimentazione	Digestione	Totale	
00460-00461	Fossa completa	29	1130	3570	4700	3780/3830
-	Elemento di base	-	-	1110	1110	720
00462	Elemento prolunga	8	-	1230	2460	630
-	Elemento di arrivo	-	1130	-	1130	1350
00623	Coperchio pedonale	-	-	-	-	450
00633	Coperchio carrabile	-	-	-	-	680